



Gislev Vandværk

Holmevej 4
5854 Gislev

Att.: Holger Klausen

Registrernr.: U12455
Kundenr.: 617616
Ordrenr.: 817616
Prøvenr.: 23301199

Modt. dato: 2012.09.17

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Gislev Vandværk
Holmevej 4, 5854 Gislev
Prøvested.....: **Gislev Vandværk Ledningsnet - 82496/4477005199**
Udtagningsadresse: **Fåborgvej 44., 5854 Gislev**
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet
Prøvemærke.....: **Udvendig.**
Prøveudtagning...: 2012.09.17 kl. 09:30
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.09.17 - 2012.09.18

	Prøvenr.: 23301199	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.05	SM3120-ICP	30
<u>Oplysninger fra prøvetageren:</u>						
Iltindhold	8.1	mg/l	> 5		DS/EN 25814	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Faaborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Gislev Vandværk, Holmevej 4, 5854 Gislev
- Gislev Vandværk, Holmevej 4, 5854 Gislev

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

18. september 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Ulla Askov Bøgedal

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.